



PLANTA ELÉTRICA

ESC. 1/200

Quadro de Cargas - QDL

Circuito	Descrição	Potência (W)	Potência (VA)	Fator Potência	Fator Demanda	Demanda	Tensão (V)	Corrente (A)	Fase (mm²)	Neutro (mm²)	Terra (mm²)	Proteção (A)	Fase A	Fase B
1	luminária c/lampada vapor metálica 400W	1200.00	1304.00	0.92	1.00	869.00	220.00	3.95	4		4	2P.10	434.5	434.5
2	luminária c/lampada vapor metálica 400W	1200.00	1304.00	0.92	1.00	869.00	220.00	3.95	4		4	2P.10	434.5	434.5
3	luminária c/lampada vapor metálica 400W	1200.00	1304.00	0.92	1.00	869.00	220.00	3.95	4		4	2P.10	434.5	434.5
4	luminária c/lampada vapor metálica 400W	1200.00	1304.00	0.92	1.00	869.00	220.00	3.95	4		4	2P.10	434.5	434.5
TOTAL		4.800,00	5217.39	0.92	1.00	3478.26	220.00	15.81	10	10	10	2P-40	1738.00	1738.00

PREFEITURA DE SANTARÉM

PREFEITO: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA

SECRETÁRIO: BRUNO DA SILVA COSTA

ASSUNTO: QUADRA POLIESPOTIVA COMUNIDADE CRUZEIRO

REFERENCIA: ELÉTRICO

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 04/05

EQUIPE TÉCNICA: Engº Eduardo Souza de Araujo
Arquit. Lucas Bentes Sousa

ÁREA CONSTRUÍDA: 510,00m²

DESENHO: LUCAS BENTES SOUSA

DATA: 25/04/2021

Eduardo Souza de Araujo
Eduardo Souza de Araujo
 Engenheiro Civil
 REG NAC. CREA: 150202717-8
 CPF: 165.857.982-87